PAJUJÄRVEN LAITOKSELTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU 2017						
	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	STM 1352/2015
Lämpötila	°C	14	6,41	5,4	7,80	-
E.coli	kpl/100 ml	15	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	15	0	0	0	<1 (S)
pH	-	4	8	7,7	8,3	6,5-9,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	4	130	130	130,00	<2500 (S)
Sameus	FNU	4	1,45	0,48	2,60	-
Rauta	µg/l	2	48,00	42	54	<200 (S)
Mangaani	µg/l	2	21,00	11	31,00	<50 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	15	0,80	0	6	-
Enterokokit	kpl/100 ml	4	0	0	-	<1 (T)
Alkaliniteetti	mmol/l	2	0,86	0,81	0,9	-
Hiilidioksidi	mg/l	2	0,86	<0,9	1,4	-
Asiditeetti	mmol/l	2	0,03	<0,02	0,03	-
Nitriittityppi (NO3-N)	mg/l	1	<0,002	<0,002	0,002	<0,15 (T)
Nitriitti	mg/l	1	<0,007	<0,007	0,007	0,1 (T)
Nitraattityppi (NO3-N)	mg/l	1	0,14	0,14	0,14	<11 (T)
Nitraatti	mg/l	1	0,64	0,64	0,64	50 (T)
Alumiini	µg/l	1	1,3	1,3	1,3	200 (S)
Kloridi	mg/l	1	8,3	8,3	8,3	250 (S)
Sulfaatti	mg/l	1	6,2	6,2	6,2	250 (S)
Arseeni	µg/l	1	0,2	0,2	0,2	10 (T)
Elohopea	µg/l	1	<0,005	<0,005	0,005	1 (T)
Natrium	mg/l	1	16	16	16	200 (S)
Flouridi	mg/l	1	0,021	0,021	0,021	1,5 (T)