

JÄRVENPÄÄN LAITOKSELTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU 2015 (Sukevan kylälle lähtevä linja)						
	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	STM 461/2000
Lämpötila	°C	4	5.1	4.9	5.2	-
E.coli	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (S)
pH		4	7.9	7.6	8.1	<9,5->6,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	2	62.5	60	65	<2500 (S)
Sameus	FNU	2	<0.3	0.1	0.49	-
Väri	mg/l Pt	2	<5	5	5	-
Ammoniumtyppi (NH ₄ -N)	mg/l	2	<0,005	0.005	0.005	<0,4 (S)
Ammonium	mg/l	2	<0,0065	0.006	0.007	<0,5 (S)
Rauta	µg/l	2	3.6	2.1	5.2	<200 (S)
Mangaani	µg/l	2	<0.85	0.5	1.2	<50 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	2	0.5	0	1	
Enterokokit	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (T)
Alkaliniteetti	mmol/l	1	0.54	0.54	0.54	-
Hiilidioksidi	mg/l	1	<0.9	0.9	0.9	-
Asiditeetti	mmol/l	1	<0.02	0.02	0.02	-
Hapettuvuus	mg/l	1	<0,5	0.5	0.5	5 (S)
Permanganaattiluku	mg/l	1	<2	2	2	<20 (S)
Nitriittityppi (NO ₂ -N)	mg/l	1	<0,002	0.002	0.002	<0.15 (T)
Nitriitti	mg/l	1	<0,007	0.007	0.007	0,1 (T)
Nitraattityppi (NO ₃ -N)	mg/l	1	0.088	0.088	0.088	<11 (T)
Nitraatti	mg/l	1	0.4	0.4	0.4	50 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	3	0.24	0.21	0.26	-
Kokonaiskovuus	°dH	3	1.3	1.2	1.4	-
Alumiini	µg/l	1	1.7	1.7	1.7	200 (S)
Kloridi	mg/l	1	1.6	1.6	1.6	250 (S)
Sulfaatti	mg/l	1	2.3	2.3	2.3	250 (S)