Ylä-Savon Vesi Oy

LAPINLAHDEN JAKELUALUE 2022

	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	1352/2015
Lämpötila	°C	55	8,6	4	14,7	-
E.coli	pmy/100ml	54	0	0	0	<1 (V)
Koliformiset bakteerit	pmy/100ml	54	0	0	0	<1 (T)
Heterotrof. pesäkeluku 22ºC	pmy/ml	54	0,43	0	13	-
pH		21	7,6	7,2	7,9	<9,5->6,5 (T)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	20	160	120	200	<2500 (T)
Sameus	FNU	20	<0,12	<0,1	0,22	-
Väri	mg/l Pt	20	<5	<5	<5	-
Rauta	µg/l	20	10,9	4	31	<200 (T)
Mangaani	µg/l	20	<1,8	<0,5	9,1	<50 (T)
Ammonium	mg/l	4	<0,004	<0,004	<0,004	<0,5 (T)
Enterokokit	pmy/100ml	5	0	0	0	<1 (V)
Hapettuvuus	mg/l	3	<0,5	<0,5	<0,5	5 (T)
Permanganaattiluku	mg/l KMnO4	3	<2	<2	<2	<20 (T)
Nitriitti	mg/l	6	<0,007	<0,007	<0,007	0,5 (V)
Nitraatti	mg/l	6	1,7	0,63	3,6	50 (V)
Kupari	mg/l	6	0,09	0,0018	0,35	2 (V)
Lyijy	µg/l	6	0,43	0,061	1,6	10 (V)
Nikkeli	µg/l	6	1,2	0,3	2,3	20 (V)
Kloridi	mg/l	3	14	13	15	250 (T)
Sulfaatti	mg/l	3	14,7	14	16	250 (T)
Kadmium	µg/l	2	<0,01	<0,01	<0,01	5 (V)
Kromi	µg/l	2	0,12	0,062	0,18	50 (V)
Natrium	mg/l	3	15,3	15	16	200 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	2	0,38	0,23	0,53	-
Kokonaiskovuus	°dH	2	2,2	1,3	3	-
Alkaliniteetti	mmol/l	1	1	1	1	-
Antimoni	µg/l	4	<0,05	<0,05	<0,05	5 (V)
Bentso(a)pyreeni	µg/l	4	<0,002	<0,001	<0,003	0,01 (V)

1352/2015 on Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.
V = laatuvaatimus
T = laatutavoite
Lapinlahden jakelualueen vesi on täyttänyt kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoittet eikä muissa tutkituissa ominaisuuksissa ole ollut epätavallisia muutoksia.