

VIEREMÄN JAKELUALUE 2020

	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	1352/2015
Lämpötila	°C	14	9	2,4	14,9	-
E.coli	pmy/100ml	14	0	0	0	<1 (V)
Koliformiset bakteerit	pmy/100ml	14	0	0	0	<1 (T)
pH		14	7,9	7,5	8,2	<9,5->6,5 (T)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	14	119	110	140	<2500 (T)
Sameus	FNU	14	<0,1	<0,1	0,12	-
Väri	mg/l PT	14	<5	<5	<5	-
Ammonium	mg/l	14	<0,0044	<0,004	<0,006	<0,5 (T)
Rauta	µg/l	14	3,2	2,4	4,6	<200 (T)
Mangaani	µg/l	14	<0,5	<0,5	<0,5	<50 (T)
Heterotrof. pesäkeluku 22°C	pmy/ml	8	0	0	0	-
Enterokokit	pmy/100ml	7	0	0	0	<1 (V)
Alkaliniteetti	mmol/l	7	0,85	0,83	0,87	-
Hiilidioksidi	mg/l	7	<1,9	<0,9	3,6	-
Asiditeetti	mmol/l	7	<0,046	<0,02	0,086	-
Hapettuvuus	mg/l	7	<0,5	<0,5	<0,5	5 (T)
Permanganaattiluku	mg/l KMnO ₄	7	<2	<2	<2	<20 (T)
Nitriitti	mg/l	7	<0,0071	<0,007	0,008	0,5 (V)
Nitraatti	mg/l	7	2,8	2,7	2,9	50 (V)
Kokonaiskovuus	mmol/l	7	0,45	0,4	0,51	-
Kokonaiskovuus	°dH	7	2,5	2,3	2,8	-
Alumiini	µg/l	7	1,7	1,1	2,6	200 (T)
Natrium	mg/l	7	3,7	3,1	4,9	200 (T)
Kloridi	mg/l	7	4	2,2	8,1	250 (T)
Sulfaatti	mg/l	7	6,7	5,2	10	250 (T)
Trihalometaanit	µg/l	1	4	4	4	100 (V)
Arseeni	µg/l	1	<0,1	<0,1	<0,1	10 (V)
Elohopea	µg/l	1	<0,005	<0,005	<0,005	1 (V)
Kadmium	µg/l	1	<0,01	<0,01	<0,01	5 (V)
Kromi	µg/l	1	0,15	0,15	0,15	50 (V)
Kupari	mg/l	1	0,027	0,027	0,027	2 (V)
Lyijy	µg/l	1	0,13	0,13	0,13	10 (V)
Nikkeli	µg/l	1	1,9	1,9	1,9	20 (V)
Fluoridi	mg/l	1	0,048	0,048	0,048	1,5 (V)
Kalsium	mg/l	1	13	13	13	-
Kalsiumkovuus	°dH	1	1,8	1,8	1,8	-

1352/2015 on Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

V = laatuvaatimus

T = laututavoite

Vieremän jakelualueen vesi on täyttänyt kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet eikä muissa tutkituissa ominaisuuksissa ole ollut epätavallisia muutoksia.