

LAPINLAHDEN JAKELUALUE 2018

	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	1352/2015
Lämpötila	°C	68	7,9	3,9	15,1	-
E.coli	kpl/100 ml	72	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	72	0	0	0	<1 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	72	3,9	0	110	-
pH		33	7,8	7,4	8,3	<9,5->6,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	32	167	120	220	<2500 (S)
Sameus	FNU	32	<0,16	<0,1	0,68	-
Väri	mg/l Pt	32	<5	<5	<5	-
Ammoniumtyppi (NH4-	mg/l	32	<0,0051	<0,005	0,007	<0,4 (S)
Ammonium	mg/l	32	<0,0062	<0,006	0,009	<0,5 (S)
Rauta	µg/l	32	7,6	1,8	41	<200 (S)
Mangaani	µg/l	32	<3,6	<0,5	22	<50 (S)
Enterokokit	kpl/100 ml	7	0	0	0	<1 (T)
Hapettuvuus	mg/l	6	<0,5	<0,5	<0,5	5 (S)
Permanganaattiluku	mg/l	6	<2	<2	<2	<20 (S)
Nitriittityppi (NO2-N)	mg/l	6	<0,002	<0,002	<0,002	<0,15 (T)
Nitriitti	mg/l	6	<0,007	<0,007	<0,007	0,1 (T)
Nitraattityppi (NO3-N)	mg/l	2	0,7	0,44	0,96	<11 (T)
Nitraatti	mg/l	6	2	0,74	4,3	50 (T)
Kadmium	µg/l	6	<0,014	<0,01	0,032	5 (T)
Kromi	µg/l	6	0,11	0,05	0,19	50 (T)
Kupari	mg/l	6	0,04	0,00036	0,09	2,0 (T)
Lyijy	µg/l	6	0,49	0,09	1,4	10 (T)
Nikkeli	µg/l	6	5,1	0,83	8,8	20 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	3	0,39	0,23	0,7	-
Kokonaiskovuus	°dH	3	2,2	1,3	4	-
Alkaliniteetti	mmol/l	1	1,1	1,1	1,1	-
Polyaromaattiset yhd.	µg/l	3	Ei todettu			0,10 (T)
Bentso(a)pyreeni	µg/l	3	<0,005	<0,005	<0,005	0,010 (T)

1352/2015 on Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

T = terveysperäinen laatuvaatimus

S = laatusuositus

Lapinlahden jakelualueen vesi on täyttänyt kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset eikä muissa tutkituissa ominaisuuksissa ole ollut epätavallisia muutoksia.