KARJUMÄEN LAITOKSELTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU 2015 (Iisalmeen lähtevä linja)						
	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	STM 461/2000
Lämpötila	°C	7	6	4.5	7.5	-
E.coli	kpl/100 ml	11	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	11	0	0	0	<1 (S)
pH		3	7.8	7.7	7.9	<9,5->6,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	3	96.7	95	100	<2500 (S)
Sameus	FNU	3	<0,1	0.1	0.1	-
Väri	mg/l Pt	3	<5	5	5	-
Ammoniumtyppi (NH4-N)	mg/l	3	<0,005	0.005	0.005	<0,4 (S)
Ammonium	mg/l	3	<0,006	0.006	0.006	<0,5 (S)
Rauta	µg/l	3	5.1	4.3	5.6	<200 (S)
Mangaani	µg/l	3	<0,54	0.5	0.62	<50 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	7	0	0	0	
Enterokokit	kpl/100 ml	5	0	0	0	<1 (T)
Alkaliniteetti	mmol/l	3	0.78	0.75	0.8	-
Hiilidioksidi	mg/l	3	<0.9	0.9	0.9	-
Asiditeetti	mmol/l	3	<0,02	0.02	0.02	-
Hapettuvuus	mg/l	3	<0,5	0.5	0.5	5 (S)
Permanganaattiluku	mg/l	3	<2	2	2	<20 (S)
Nitriittityppi (NO2-N)	mg/l	3	<0,005	0.005	0.005	<0.15 (T)
Nitriitti	mg/l	3	<0,02	0.02	0.02	0,1 (T)
Nitraattityppi (NO3-N)	mg/l	3	0.34	0.29	0.43	<11 (T)
Nitraatti	mg/l	3	1.5	1.3	1.9	50 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	3	0.38	0.37	0.38	-
Kokonaiskovuus	°dH	3	2.1	2.1	2.2	-
Alumiini	µg/l	3	2.1	1.9	2.3	200 (S)
Kloridi	mg/l	3	1.8	1.6	2	250 (S)
Sulfaatti	mg/l	3	4.2	4	4.5	250 (S)
Kokonaiskloori	mg/l	3	<0.17	0.1	0.24	-
Happi	mg/l	3	11.4	11.2	11.6	-
Happi kylläisyys	%	3	91.7	89	94	-