HAMINAMÄEN LAITOKSELTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU 2015						
	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	STM 461/2000
Lämpötila	°C	13	6.2	5.5	7	-
E.coli	kpl/100 ml	13	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	13	0	0	0	<1 (S)
pH		4	8.1	7.9	8.3	<9,5->6,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	4	195	180	200	<2500 (S)
Sameus	FNU	4	<0.1	0.1	0.12	-
Rauta	µg/l	2	2.5	1.9	3.2	<200 (S)
Mangaani	µg/l	2	<0.5	0.5	0.5	<50 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	13	0.38	0	3	
Enterokokit	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (T)
Alkaliniteetti	mmol/l	2	1.3	1.3	1.3	-
Hiilidioksidi	mg/l	2	<5.4	0.9	10	-
Asiditeetti	mmol/l	2	<0.12	0.02	0.23	-
Nitriittityppi (NO2-N)	mg/l	1	<0,005	0.005	0.005	<0.15 (T)
Nitriitti	mg/l	1	<0,02	0.02	0.02	0,1 (T)
Nitraattityppi (NO3-N)	mg/l	1	1.1	1.1	1.1	<11 (T)
Nitraatti	mg/l	1	5.1	5.1	5.1	50 (T)
Arseeni	µg/l	1	<0.1	0.1	0.1	10 (T)
Elohopea	µg/l	1	<0.005	0.005	0.005	1 (T)
Natrium	mg/l	1	21	21	21	200 (S)
Fluoridi	mg/l	1	<0.05	0.05	0.05	1.5 (T)
Alumiini	µg/l	1	<1	1	1	200 (S)
Kloridi	mg/l	1	9.6	9.6	9.6	250 (S)
Sulfaatti	mg/l	1	13	13	13	250 (S)
Atratsiini	µg/l	1	0.017	0.017	0.017	<0,10 (T)
DEA	µg/l	1	<0,01	0.01	0.01	<0,10 (T)
2,4-DDT	µg/l	1	<0,001	0.001	0.001	<0,10 (T)
DEDIA	µg/l	1	<0,01	0.01	0.01	<0,10 (T)