ISO-VALKEISEN OTTAMOLTA LÄHTEVÄN VEDEN LAATU 2017						
	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	STM 1352/2015
Lämpötila	°C	2	6,15	5,7	6,60	-
E.coli	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (T)
Koliformiset bakteerit	kpl/100 ml	2	0	0	0	<1 (S)
pH	-	2	6,60	6,6	6,6	6,5-9,5 (S)
Sähkönjohtavuus	µS/cm	2	55	54	56,00	<2500 (S)
Sameus	FNU	2	0,13	<0,1	0,16	-
Väri	mg/l Pt	2	<5	<5	5	-
Rauta	µg/l	2	3,4	3	3,8	<200 (S)
Mangaani	µg/l	2	2,05	1,9	2,20	<50 (S)
Kokonaisbakteerit	kpl/ml	2	0	0	0	-
Alkaliniteetti	mmol/l	2	0,21	0,21	0,21	-
Hiilidioksidi	mg/l	2	4,7	4,3	5,1	-
Asiditeetti	mmol/l	2	0,55	0,12	0,98	-
Hapettuvuus	mg/l	2	0,275	<0,05	0,5	5 (S)
Nitriittityppi (NO3-N)	mg/l	1	<0,002	<0,002	0,002	<0,15 (T)
Nitriitti	mg/l	1	<0,007	<0,007	0,007	0,1 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	2	0,18	0,18	0,2	-
Kokonaiskovuus	°dH	2	0,98	0,98	1,0	-
Alumiini	µg/l	1	1,3	1,3	1,3	200 (S)
Kloridi	mg/l	1	2,1	2,1	2,1	250 (S)
Sulfaatti	mg/l	1	5,3	5,3	5,3	250 (S)
Arseeni	µg/l	1	<0,1	<0,1	0,1	10 (T)
Elohopea	µg/l	1	<0,005	<0,005	0,005	1 (T)
Natrium	mg/l	1	2,3	2,3	2,3	200 (S)
Fluoridi	mg/l	1	<0,02	<0,02	0,02	1,5 (T)
Antimoni	µg/l	1	<0,1	<0,1	0,1	5 (T)
Boori	µg/l	1	0,0025	0,0025	0,0025	1 (T)
Seleeni	µg/l	1	<0,1	<0,1	0,1	10 (T)
Syanidi	µg/l	1	<5	<5	5	50 (T)
Radon	Bq/l	1	9	9	9	1000 (T)